



Lathund för beräkning av största samtida personantal.

Personernas fördelning i lokalen och hur detta kan variera bör beaktas. Uppgifter ur tabellen kan användas för att dimensionera persontätheten.

| Verksamhet | Persontäthet, personer/m² nettoarea |
|---|---|
| • Kontor | 0,1 |
| • Bibliotek* | 0,1 |
| • Danslokal | 2,5 |
| • Klassrum | 0,5 |
| • Konferensrum* | 0,7 |
| • Kyrka | 1,0 |
| • Köpcentrum, varuhus, butik | 0,5 |
| • Museum, konsthall | 0,25 |
| • Pub, bar | 3,0 |
| • Restaurang* | |
| Antalet sittplatser eller | 1,0 |
| • Samlingslokal för endast sittande men utan fast monterade stolar | 1,7 |
| • Samlingslokal för stående och sittande | 2,5 |
| • Samlingslokal med fast monterade sittplatser Antalet sittplatser. | |

* För dessa verksamheter kan bestämning av nettoarea göras med avdrag för arean för lös inredning.

I samlingslokaler eller förrum till dessa skall det finnas skyltar som anger det största antalet personer som samtidigt får vistas i lokalen.

Utformning av utrymningsvägar

- Utrymningsvägar skall ha en fri bredd på minst 0,90 m.
- Utrymningsvägar som betjänar fler än 150 personer skall ha en fri bredd på minst 1,20 m.
- Utrymningsvägar skall ha en fri höjd på minst 2,00 m.
- Lokaler enligt tabellen ovan, skall ha minst två av varandra oberoende utrymningsvägar, minst tre utrymningsvägar om de är avsedda för fler än 600 personer och minst fyra om de är avsedda för fler än 1 000 personer.
- Under förutsättning att utrymning sker direkt ut till det fria, kan högst 30 personer vistas samtidigt i lokal med endast en utrymningsväg.

Utformning av dörrar

- Dörrar som ska användas för utrymning ska vara utåtgående i utrymningsriktningen och lätta att identifiera som utgångar.
- Dörröppning i lokal för färre än 150 personer skall vara minst 0,8 m. Lokal för minst 150 personer skall ha en dörröppning med fri bredd på minst 1,2 m, alt två dörrar monterade bredvid varandra med minst 0,9 m fritt mått.
- Dörrar skall kunna öppnas med ett trycke som trycks nedåt eller genom att dörren trycks utåt.
- Öppningsbeslag skall placeras med centrum mellan 0,80 till 1,20 m över golv.

Övrigt

- Lokaler för mer än 150 personer skall vara försedda med utrymningslarm och nödbelysning.